



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ERRATA E REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) PARA ATENDER A DEMANDA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE LAGOA SANTA/MG.

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, por intermédio do Pregoeiro, torna público a **ERRATA E REABERTURA** da licitação em epígrafe, a todas às empresas interessadas, em conformidade com os termos do Processo Licitatório nº 111/2013, conforme descrito abaixo:

1. Passa a vigorar o seguinte local, data e horário para realização da Sessão Pública:

• **CRENCIAMENTO:**

DIA: 04/10/2013 a partir das **09h00min.**

• **ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

DIA: 04/10/2013 às **09h30min**

Local: Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, sito à Rua Acadêmico Nilo Figueiredo, nº 2.500, Santos Dumont, Lagoa Santa/MG.

2- Altera-se a lista de materiais constante do Item 5 do Anexo I do Edital e subitem 4.22 da Clausula quarta da Minuta de Contrato:

A Lista de Materiais necessários passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Tubo de Cobre 15 mm classe A	340
Tubo de Cobre 22 mm classe A	140
Cotovelo 90 GR B22XB22 Cobre	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Te redução central 22x15x22 cobre	30
TEE B22XB22XB22- COBRE REF 611	20
BUCHA REDUÇÃO P22XB15 COBRE	20
COTOVELO 90 GR B15XB15 Cobre	60
TEE B15XB15XB15- COBRE REF 611	70
LUVA B22XB22 P/B LISA	30
LUVA B15XB15 P/B LISA	40
SOLDA PRATA 45-DI/16-AWS BAG1-ZN18C	1KG
PASTA P/SOLDA PRATA 200GR	02
VALVULA ESFERA LATÃO 1/2" BSPT- BRANZE	04
CONECTOR B15XP1/2"BSPT	08
TOMADA EXTERNA CANOPLA RETANGULAR PARA O2	40
PAINEL DE ALARM 3,5 BAR PARA O2	01
Central gasosa oxigênio medicinal 10+10	01
Serpentina de cobre com válvula de retenção	20
Suporte para fixação cilindros	04
Corrente galvanizada	02
Central gasosa AR MEDICINAL 6+6	01
Serpentina PARA CENTRAL GASOSA DE AR	12
Tomada EXTERNA CANOPLA RETANGULAR PARA AR	40
Painel DE ALARM 3,5 BAR PARA AR	01

3- Exlui-se o Subitem 6.1.1 do edital e 4.12.1 da minuta do Contrato.

Atendendo as normas da ANVISA, a Central de Ar Comprimido (Compressor) deverá estar ligado no gerador de energia elétrica, que será disponibilizado no local pela Prefeitura.

4- Permanecem inalteradas as demais disposições.

Lagoa Santa, 13 de setembro de 2013.

José Leopoldo Melo Corrêa
Pregoeiro