

LAGOA SANTA

ALIMENTADOR ATUAL: XXXXXXXXXXXX


[illegible]

c				
b				
a				
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

NOTAS:

- 1 - Todos os caixas de passagem 2A deverão ser alteradas para 2B, de acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 1.000/2006.
- 2 - Instalar pedão de entrada conforme ND 5.1 - DESENHO 19 PÁGINA 7-35.
- 3 - Alterar o projeto de iluminação para 100% de iluminação pública.
- 4 - Obra de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJOA SANTA.
- 5 - Os bancos de dados não especificados são do tipo 1x1-63mm2. Os bancos de dados de travessia em asfalto deverão ser concretizados.
- 6 - Os bancos de dados especificados são de 100mm2 e 150mm2, de acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 1.000/2006.
- 7 - Máxima resistência na medida de terra: 10 OHMS.
- 8 - Projeto elaborado em planta (oneda) para prefeitura. Caso haja atualização no projeto arquitetônico da praça, providenciar compatibilização com o projeto de iluminação.

PROJ.		VISTO.	
CVC/CMCP			
DES.	APROV.	ASSIN. MATRIC.	
CVC/CMCP		APROV.	
CONF.		ASSIN. MATRIC.	
CVC/CMCP	DATA.	DATA.	
	29/04/2019		



PROJETO DE EXTENSÃO DE BT RDS COM MEDICAO PARA INSTALACAO DE INSTALACAO PUBLICA NA ORLA DA LAGOA DO B. OLHOS D. ÁGUA MUNICIPIO DE LAGOA SANTARMA CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 80128	73.357.469/0001-56	1:10000	ENCORTE_US.7	02/04	ANEXO
---	--------------------	---------	--------------	-------	-------